

Hochlastzeitfenster 2017 für atypische Netznutzung nach § 19 Abs. 2 Satz 1 StromNEV

Netzkunden mit atypischen Verbrauchsverhalten können nach § 19 Abs. 2 Satz 1 der Stromnetzentgeltverordnung ein Sonderentgelt für die Netznutzung beantragen.

Auf Basis des Referenzzeitraums 09.2015 – 08.2016 ergeben sich nach der Festlegung hinsichtlich der sachgerechten Ermittlung individueller Entgelte nach § 19 Abs. 2 S. 1 StromNEV (BK4-13-739) folgende Hochlastzeitfenster:

Spannungsebene der Entnahmestelle	Winter Dez. – Feb.	Frühling Mrz. – Mai	Sommer Jun. – Aug.	Herbst Sep. – Nov.
Spannungsebene HS	10:30 – 10:45 11:15 – 13:45 17:30 – 18:30	-	-	09:30 – 19:15
Umspannebene HS/MS	10:15 – 14:15 14:30 – 15:45 17:15 – 19:45	-	-	-
Spannungsebene MS	11:15 – 13:45 15:00 – 15:15 17:15 – 19:45	-	-	17:00 – 19:00
Umspannebene MS/NS	17:00 – 20:00	-	-	17:00 – 20:00
Spannungsebene NS	17:00 – 20:00		-	17:00 – 20:00

Die Hochlastzeitfenster gelten ausschließlich für Werktage. Wochenenden, Feiertage, max. ein Brückentag sowie die Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr sind grundsätzlich Schwachlastzeiten.

Jahreszeiten:

Winter 01.01.2017 – 28.02.2017 und 01.12.2017 – 31.12.2017
 Frühling 01.03.2017 – 31.05.2017
 Sommer 01.06.2017 – 31.08.2017
 Herbst 01.09.2017 – 30.11.2017

Zur Inanspruchnahme des Sonderentgelts müssen weiterführende Bedingungen erfüllt sein. Diese orientieren sich ebenfalls an der Festlegung der BNetzA.