

Hausschau Jahres-Check Erdgas

Liste für den Jahres-Check, bis zur nächsten Gebrauchsfähigkeits- bzw. Dichtheitsprüfung durch das Vertrags-Installationsunternehmen (VIU) bzw. den Netzbetreiber

Jahr	2 0		2 0		2 0		2 0		2 0		2 0		2 0		2 0		2 0	
	Ja	Nein	Ja	Nein	Ja	Nein	Ja	Nein	Ja	Nein	Ja	Nein	Ja	Nein	Ja	Nein	Ja	Nein
1	Absperreinrichtungen, z.B. an Hausanschluss und Zähler, frei zugänglich?																	
2	Gasleitungen in einwandfreiem Zustand, besonders an Wand- bzw. Deckendurchführungen sowie in feuchten, unbelüfteten Räumen?																	
3	Alle Gasleitungen gut befestigt und frei von "Anhängseln"?																	
4	Lüftungsöffnungen an Verkleidungen vorhanden?																	
5	Verbrennungsluftöffnungen an Wand oder Tür des Aufstellraums der Gasgeräte offen?																	
6	Ausreichende Verbrennungsluftzufuhr bei Abdichtung bzw. Neu-Einbau von Fenstern und Türen sichergestellt?																	
7	Bei der Installation einer neuen Abluft-Dunstabzugshaube oder eines Abluft-Wäschetrockners mit dem Fachmann gesprochen?																	
8	Schlauchleitung vom Herd zur Gassteckdose ohne Knick sowie ausreichend von Flammen und Hitze entfernt?																	
9	Bei sichtbarer Flamme am Gasgerät: Brennt sie durchgehend blau?																	
10	Gasgeräte intakt und ohne Rußspuren, Betrieb ohne auffälligen Geruch oder ungewöhnliche Geräusche?																	



Sie haben alles mit einem "Ja" beantworten können?

Prima - Ihre Gasanlage ist augenscheinlich in Ordnung. Auf Wiedersehen beim nächsten Hausschau-Check in einem Jahr!



Sie haben irgendwo ein "Nein" ankreuzen müssen?

Dann sollten Sie die Schwachstelle umgehend beseitigen lassen!

Sprechen Sie so bald wie möglich mit einem Fachmann ihres eingetragenen Vertrags-Installationsunternehmens (VIU).