

Hochlastzeitfenster 2016 für atypische Netznutzung nach § 19 Abs. 2 Satz 1 StromNEV

Netzkunden mit atypischen Verbrauchsverhalten können nach § 19 Abs. 2 Satz 1 der Stromnetzentgeltverordnung ein Sonderentgelt für die Netznutzung beantragen.

Auf Basis des Referenzzeitraums 09.2014 – 08.2015 ergeben sich nach der Festlegung hinsichtlich der sachgerechten Ermittlung individueller Entgelte nach § 19 Abs. 2 S. 1 StromNEV (BK4-13-739) folgende Hochlastzeitfenster:

| Spannungsebene der Entnahmestelle | Winter Dez. – Feb. | Frühling Mrz. – Mai | Sommer Jun. – Aug. | Herbst Sep. – Nov. |
|--|---|--------------------------------|-------------------------------|--|
| Spannungsebene HS | 10:45 – 14:15 14:30 – 16:00 16:15 – 19:30 | - | - | 11:30 – 12:15 12:30 – 13:30 15:00 – 15:30 16:15 – 19:30 |
| Umspannebene HS/MS | 10:45 – 14:15 14:30 – 16:00 16:15 – 19:30 | - | - | 11:30 – 13:30 15:00 – 15:30 16:15 – 19:30 |
| Spannungsebene MS | 10:15 – 15:30 16:30 – 20:00 | - | - | 11:30 – 12:00 13:00 – 13:30 15:00 – 15:30 16:30 – 19:30 |
| Umspannebene MS/NS | 16:45 – 20:15 | - | - | 16:45 – 19:45 |
| Spannungsebene NS | 17:00 – 20:15 | - | - | 16:45 – 19:45 |

Die Hochlastzeitfenster gelten ausschließlich für Werktage. Wochenenden, Feiertage, max. ein Brückentag sowie die Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr sind grundsätzlich Schwachlastzeiten.

Jahreszeiten:

Winter 01.01.2016 – 29.02.2016 und 01.12.2016 – 31.12.2016

Frühling 01.03.2016 – 31.05.2016

Sommer 01.06.2016 – 31.08.2016

Herbst 01.09.2016 – 30.11.2016

Zur Inanspruchnahme des Sonderentgelts müssen weiterführende Bedingungen erfüllt sein. Diese orientieren sich ebenfalls an der Festlegung der BNetzA.