

Hochlastzeitfenster 2018 für atypische Netznutzung nach § 19 Abs. 2 Satz 1 StromNEV

Netzkunden mit atypischen Verbrauchsverhalten können nach § 19 Abs. 2 Satz 1 der Stromnetzentgeltverordnung ein Sonderentgelt für die Netznutzung beantragen.

Auf Basis des Referenzzeitraums 09.2016 – 08.2017 ergeben sich nach der Festlegung hinsichtlich der sachgerechten Ermittlung individueller Entgelte nach § 19 Abs. 2 S. 1 StromNEV (BK4-13-739) folgende Hochlastzeitfenster:

Spannungsebene der Entnahmestelle	Winter Dez. – Feb.	Frühling Mrz. – Mai	Sommer Jun. – Aug.	Herbst Sep. – Nov.
Spannungsebene HS	07:45 – 12:00 12:15 – 12:30 13:00 – 13:45 14:45 – 19:30	-	-	-
Umspannebene HS/MS	09:30 – 16:15 16:30 – 19:45	-	-	17:00 – 19:00
Spannungsebene MS	10:15 – 16:00 16:30 – 19:45	-	-	17:00 – 19:30
Umspannebene MS/NS	17:00 – 20:00	-	-	17:00 – 19:45
Spannungsebene NS	17:00 – 20:00	-	-	17:00 – 20:00

Die Hochlastzeitfenster gelten ausschließlich für Werktage. Wochenenden, Feiertage, max. ein Brückentag sowie die Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr sind grundsätzlich Schwachlastzeiten.

Jahreszeiten:

Winter 01.01.2018 – 28.02.2018 und 01.12.2018 – 31.12.2018
 Frühling 01.03.2018 – 31.05.2018
 Sommer 01.06.2018 – 31.08.2018
 Herbst 01.09.2018 – 30.11.2018

Zur Inanspruchnahme des Sonderentgelts müssen weiterführende Bedingungen erfüllt sein. Diese orientieren sich ebenfalls an der Festlegung der BNetzA.